

**Prüfbescheinigung Nr. 94630409/1**

Prüfgegenstand: Erstprüfung von Nägeln nach EN 14592 Holzbauwerke - Stiff förmige Verbindungsmittel – Anforderungen

**Ringnägel (DRAKENA-Sparrennägel)**  
**Nenndurchmesser = 6,0 mm**

**werden anhand des Nageltyps DRAKENA-Kammnagel 6,0 x 130 mm (80 - 350 mm)**  
**(Die Prüfungen erfolgten bei gleicher Profilierung und Kopfgeometrie anhand einer Nagellänge.)**

nach den Ergebnissen der Eignungsprüfungen nach EN 14592 und der in Deutschland geltenden Anwendungsregel DIN 20000-6: 2013-08 der

Tragfähigkeitsklasse 2 (Auszieh widerstand)  
Tragfähigkeitsklasse B (Kopfdurchziehen)  
nach DIN 20000-6 eingestuft.

Die einzelnen Prüfergebnisse sind in dem Prüfbericht 94630409 und dem Schreiben "Sparrennägel 6,0x130 mm, Zuordnung der Ausziehparameter und Kopfdurchziehparameter – Prüfbericht 94630409 zur Erstprüfung nach EN 14592" jeweils vom 10.03.2016 enthalten.  
Die geprüften Nägel wurden von Hand eingetrieben.

Herstellwerk:

**Weißenfels Draht-Ketten-Nagel GmbH**  
**„DRAKENA“**  
**Tagewerbener Straße 33**  
**06667 Weißenfels**

Nürnberg, den 10.03.2016

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH  
Baustoffe und Betontechnologie



Dipl.-Ing. Sven Dotzauer



Bearbeiter:



Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Trautner