

Prüfbescheinigung Nr. 94623543/1

Prüfgegenstand: Erstprüfung von Nägeln nach EN 14592 Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel – Anforderungen

Ringnägel (DRAKENA-Kammnägel)
Nenndurchmesser = 4,0 mm

werden anhand des Nageltyps DRAKENA-Kammnagel 4,0 x 75 mm (35 - 100 mm)
(Die Prüfungen erfolgten bei gleicher Profilierung und Kopfgeometrie anhand einer Nagellänge.)

nach den Ergebnissen der Eignungsprüfungen nach EN 14592 und der in Deutschland geltenden Anwendungsregel DIN 20000-6: 2013-08 der

Tragfähigkeitsklasse 3 (Auszieh Widerstand)
Tragfähigkeitsklasse C (Kopfdurchziehen)
nach DIN 20000-6 eingestuft.

Die einzelnen Prüfergebnisse sind in dem Prüfbericht 94623543 und dem Schreiben "Kammnägel 4,0x75 mm, Zuordnung der Ausziehparameter und Kopfdurchziehparameter – Prüfbericht 94623543 zur Erstprüfung nach EN 14592" jeweils vom 17.08.2015 enthalten.
Die geprüften Nägel wurden mit einem pneumatischen Nagelgerät eingetrieben.

Herstellwerk:

Weißenfels Draht-Ketten-Nagel GmbH
„DRAKENA“
Tagewerbener Straße 33
06667 Weißenfels


Nürnberg, den 15.09.2015

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Baustoffe und Betontechnologie


Dipl.-Ing. (FH) Hermann Lechner



Bearbeiter:


Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Trautner